



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-4-4 / 3368

التاريخ 2025/11/23

الموافق

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2025/113) الخاص
بإنشاء مركز صحي الغربي الأزايدة/ محافظة مادبا
(مشاريع اللامركزية لمحافظة مادبا)
الجهة المستفيدة: وزارة الصحة

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:

1. مرفق طياً صفحة عدد (1) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.
2. تلغى الصفحة رقم (166) من الوثيقة القياسية وتُستبدل بالصفحة رقم (166- المعدلة).
3. تلغى المخططات الهندسية لكافة أعمال العطاء وتُستبدل بالمخططات الهندسية المعدلة المرفقة.
4. يودع العرض والوثائق المطلوبة في البند (19) من دعوة وترفق صورة عن تأمين دخول العطاء على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الإثنين الموافق 2025/12/01 بدلاً من يوم الإثنين الموافق 2025/11/24، وسيتم فتح العروض (المالية) على نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) الساعة الواحدة من بعد ظهر نفس اليوم، وسيتم بث فتح العروض على موقع الدائرة على شبكة الإنترنت مباشرة.
5. سيتم قبول الكفالات الصادرة بموعد إيداع العروض الأصلي.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية بالوكالة
المهندسة فادية قبيصة

فادية

الملحكة الأردنية الهاشمية

هاتف: ١٤ - ٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الموضوع : العطاء المركزي رقم (٢٠٢٥/١١٣) الخاص بإنشاء مركز صحي الغربي/الزايدة/محافظة مادبا - استفسارات المناقصين

إشارة الى الاستفسارات الواردة من المناقصين، نرفق لكم فيما يلي الردود على استفسارات المناقصين لأعمال العطاء موضوع البحث

الردود على الاستفسارات		
الرقم	الاستفسار	الرد
١-	ورد في البند ٢١٢ صفحة ١٦٦ من الوثيقة القياسية تقديم ثلاث عينات من ثلاث مصادر مختلفة وخلال اسبوعين من بدء العمل هل يمكن ادراج برنامج لاعتماد عينات المشروع ضمن برنامج سير العمل وبما يتوافق هذا الاعتماد بفترة كافيته قبل بدء الفعالية وبمدة تزيد عن اسبوعين.	مرفق الصفحة المعدلة
٢-	ورد في صفحة رقم ٦٩ من المواصفات الفنية عبارة NOTE Three submittal from reputable companies and manufacturers shall be submitted for approval هل تقديم ثلاث عينات للاعتماد خاصة بنظام خلايا الطاقة الشمسية ام تعني تقديم ثلاث عينات لكل مادة مراد اعتمادها بالمشروع.	ينطبق هذا على جميع المواد المراد اعتمادها في المشروع.
٣-	ورد في جدول الكميات بندين للطاقة المتجددة قدرات مختلفة ولكن على المخططات يوجد نظام طاقة واحد فقط على السطح. يرجى التوضيح هل سيتم تنفيذ البندين معا للعلم شركة الكهرباء لا تسمح بتركيب نظامين منفصلين و ان لا تتجاوز القيمة عن استهلاك المبنى نسبة ٢٥ بالمئة.	يرجى العلم بأن البندين هما لنظام واحد وحسب المخططات المعدلة والمرفقة.

مدير دراسات الأبنية
م.م. إيمان الحيارى

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

من المهندس وتكون كلفة هذه العينات محملة على أسعار البنود وعلى نفقة المقاول الخاصة، ولا يحق للمقاول المطالبة بأية اتعاب اضافية

- 21.1.1. على المقاول تنفيذ نموذج مناسب لبعض الأبواب بحسب طلب المهندس.
- 21.1.2. على المقاول تنفيذ نموذج تركيب بلاط الارضيات والجدران بمختلف أنواعه
- 21.1.3. على المقاول تنفيذ نموذج أعمال الطلاء البلاستيكي على الجدران بمساحة (1) م² ولألوان التي يحددها المهندس.

21.1.4. أي نماذج يطلبها المهندس على ان تكون من ضمن بنود أعمال المشروع.
21.2. على المقاول تقديم الكتالوجات والنماذج والعينات لكافة المواد والأعمال ولجميع الاختصاصات المعمارية والإنشائية والميكانيكية والصحية والكهربائية وغيرها إلى المهندس، قبل الموعد المقرر لبداية تركيب كل بند من بنود الأعمال بما لا يقل عن أسبوعين.
وفي حال عدم قبول العينات أو رفضها من قبل المهندس، فإن ذلك لا يعد مبرراً لأي تأخير في تنفيذ الأعمال أو في البرنامج الزمني للمشروع.
ويجب أن تكون العينات/الكتالوجات الخاصة بالمادة الواحدة ثلاث عينات من ثلاثة مصادر (منشأ) مختلفة، وذلك في حال عدم تحديدها في جداول الكميات أو في المواصفات الفنية الخاصة.

21.3. على المقاول ارفاق جداول مقارنة للمواد بحيث لا تتعارض مع شروط ومواصفات المشروع وذلك لأخذ الموافقة المسبقة على استعمالها في التنفيذ، وبحيث تكون جداول المقارنة لكافة المواد الموصوفة والمطلوبة لكافة بنود المشروع دون استثناء وللأجهزة والقطع الكهروميكانيكية وغيرها يبين فيها المواصفات الفنية المطلوبة في وثائق المشروع والمواصفات الفنية المقدمة من قبله لكل نوع من الأجهزة والقطع ومدى تحقيقها لمواصفات المادة المطلوبة في المشروع ليتسنى لصاحب العمل والمهندس الاختيار بين البدائل المقترحة وبما يحقق الشروط والمواصفات المطلوبة.

21.4. ان أية مواد تستعمل دون اخذ موافقة المهندس ستكون معرضة للرفض وللمهندس الحق في اختيار المواد المناسبة للعمل بحسب ما هو مذكور في مواصفات المواد وحسب كشف المصنعين المعتمدين Vendor list، وأن اعتماد المهندس لأي مواد لا يعفي المقاول من مسؤولياته حسب العقد.

22. الياطات:

22.1. على المقاول ان يضع في المشروع وفي مكان بارز يحدده المهندس يافطة (عدد 2) بالشكل والتفصيلة المحددة في المواصفات الفنية الخاصة للأعمال المدنية والمعمارية، وتبقى تلك الياطات طوال فترة تنفيذ المشروع. وتحمل المعلومات التالية: -

22.1.1. اسم المشروع

22.1.2. منظور ملون ثلاثي الأبعاد



HOLY ROCK

166* محلة Consultant Engineers

الصخرة المشرفة

مهندسون مستشارون

Since 1990

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

مكتب الصخرة المشرفة - مهندسون مستشارون