



الرقم ع-4-1/2684
التاريخ 2024/08/19
الموافق

ملحق رقم (1)
العطاء المركزي رقم (2024/71) الخاص
بأعمال تنفيذ الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية
وطرق الربط للمنطقة مع طريق عمان التنموي
الجهة المستفيدة: وزارة الأشغال العامة والإسكان

السادة:

على جميع السادة المناقصين المشاركين بالعطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:
- مرفق طياً صفحة واحدة تتضمن ردود الجهة المستفيدة على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء.

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

واقبلوا تحياتي،،،

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

نسخة : عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
مدير مديرية دعم لجان الشراء المركزية المتخصصة.
مدير وحدة العلاقات الدولية.

الملحكة الأردنية الهاشمية


هاتف: ١٤-٥٨٥٨٣١١ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الرد على استفسارات المقاولين على العطاء المركزي رقم 2024/71 والخاص باعمال تنفيذ الطريق التنظيمي لمنطقة وادي العش الصناعية وطرق الربط للمنطقة مع طريق عمان التنموي

س1: في المخطط التصميمي رقم PF-02 يوجد تفاصيل للاطارييف الخرسانية بابعاد تختلف عن الابعاد المذكورة للاطارييف الخرسانية المذكورة في المخطط التصميمي TY-02، نرجو تحديد ابعاد الاطارييف الخرسانية المطلوبة لتنفيذ اعمال العطاء موضوع البحث حيث انه لم يتم تحديد ابعادها في وصف البند في جدول الكميات

ج1: الالتزام بالرسم التوضيحي :



حيث ان الأبعاد المطلوبة : 50cm x 35cm x 20cm.

س2: ورد في الصفحة 167/161 (الفقرة رقم 7 و 8) ما يلي:
"على المقاول ان يأخذ بعين الإعتبار أنه للمالك الطلب من المقاول بايقاف العمل لاية فترة سواء في اليوم الواحد او لعدة ايام او لايام متقطعة... لآخر الفقرة"

1. ما مدى احتمالية تكرار هذه الإيقافات خلال فترة تنفيذ الأشغال؟
2. في حال امتدت مدة الإيقاف لأكثر من عدة أيام(أسبوع أو أكثر أو عدة أسابيع) أو في حال تكررت الإيقافات بكثرة أثناء فترة تنفيذ الأشغال فهل يحق للمقاول المطالبة بالاثّر المالي المترتب على هذه الإيقافات علما بأن مدة الإيقافات سيتم اضافتها لتمديد مدة انجاز الأشغال كما ورد في الفقرة المذكورة اعلاه؟

1. احتمالية تكرار الإيقافات تعتمد على عدة عوامل مثل ظروف العمل والظروف الخاصة بصاحب العمل.. الخ
2. يستحق المفاوض تمديد زمني فقط دون اي تبعات مالية.

س3: يرجى توضيح هل اعمال تغليف العبارات الانبوبية محمل على سعر المتر الطولي للعبارات ام يتم احتسابها كميات التغليف ضمن بنود الخرسانة درجة 25 وحديد التسليح.

ج: اعمال الخرسانة وحديد التسليح غير محملة على البند الطولي، علما بان التخفيف يطلب عند وجود غطاء ترابي اكثر من 4.5 متر واقل من 0.75 متر للعبارات الانبوية.

س4: يرجى توضيح هل مدة ازالة العوائق المنظورة وغير المنظورة من ضمن مدة العطاء ام يتم تمديد مدة العطاء بناءا على ما تتطلبه من مدة فعلية لازاتها.

ج: يرجى مراجعة العقد صفحة 163/167 حيث ورد بالشروط الخاصة رقم 11 ما يلي:

"في حال تأخر المقاول بسبب العوائق لخدمات البنى التحتية فإنه يستحق تمديد زمني فقط دون اي تبعات مالية بعد ان تم دراستها و تحليلها من قبل المهندس مع التاكيد على ان المتابعة و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتجنب التأخير هي من مسؤوليات المقاول"

س5: هل يوجد دراسة جيوثقنية لموقع المشروع وفي حال وجودها يرجى تزويدنا بها.

ج: لا يوجد، علماً بأنه من الممكن الطلب من المقاول القيام بها وقد تم تخصيص مبلغ احتياطي خاص بالدراسات الجيوتقنية والفحوصات.



Handwritten signature: *Handwritten signature*