



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

الرقم ع-34 / 2853

التاريخ 2026/09/24

الموافق

ملحق رقم (2)
إعادة طرح العطاء المركزي رقم (2026/55)
الخاص بإنشاء مدرسة حكا الأساسية للبنات/ محافظة إربد
(مشاريع المبادرات الملكية السامية)
الجهة المستفيدة: وزارة التربية والتعليم

السادة:

- على جميع السادة المناقصين المشاركين في العطاء موضوع البحث التقيد بما يلي:
- 1- مرفق طياً صفحة عدد (3) تتضمن ردود صاحب العمل على طلبات الإيضاح الواردة على العطاء موضوع البحث.
 - 2- تلغى الصفحة (A&S.61) من جدول كميات الأعمال المدنية والمعمارية وتُستبدل بالصفحة رقم (معدلة A&S.61).

• يعتبر هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من وثائق العطاء.

مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
المهندس محمود هاشم خليفات

الملكية الأردنية الهاشمية

هاتف: ٥٨٥٨٣١١ - ١٤ ص.ب ١٢٢٠ الرمز البريدي ١١١١٨ فاكس: ٥٨٥٧٥٨٣ - ٥٨٥٧٦٣٩

Tel.: 5858311 - 14 P.O.Box 1220 Post Code 11118 Facsimile 5857583 - 5857639 E-mail : gtd@gtd.gov.jo

الموضوع : العطاء المركزي رقم (2026/55) الخاص بإنشاء مدرسة حكا الأساسية للبنات / محافظة إربد .

استفسارات المناقصين

تحية طيبة وبعد،

إشارة الى استفسارات الواردة من المناقصين، نرفق لكم فيما يلي الردود على استفسارات المناقصين لأعمال العطاء موضوع البحث

الردود على استفسارات الأعمال المدنية والمعمارية والوثيقة القياسية		
الرد	الاستفسار	الرقم
الالتزام بما تم إرفاقه على موقع الشراء الإلكتروني	يرجى تزويدنا بنسخة إكسل لجدول الكميات، والمواصفات الفنية للخدمات الميكانيكية إن وجدت، وبالإمكان مخططات أتوكاد لجميع الخدمات بالإضافة إلى نماذج عرض أصلية حسب متطلبات العطاء.	1
الالتزام بما ورد في الوثيقة القياسية الصفحات ذوات الأرقام (104 و 132 و 131)	بخصوص كتاب الدعوة، البند السابع عشر، يرجى توضيح وتزويدنا بالنماذج الخاصة بما يلي: البند أ إقرار الدفعات الأخرى، وإقرار الدفعات الممنوعة. البند ج نماذج المستخدمين الرئيسيين معبأة ومختومة.	2
لا يوجد ويرجى الالتزام بما ورد في وثائق العطاء .	يرجى تزويدنا بقائمة الموردين أو الماركات المقبولة للمشروع وموديلات بعض الأجهزة إن توفرت.	3
لا يوجد ويرجى الالتزام بما ورد في وثائق العطاء .	يرجى تزويدنا بموديلات القطع الصحية المطلوبة أو الجهة الصانعة إن أمكن.	4
التأكيد على الالتزام بنص البند وكما ورد في جدول الكميات.	يرجى تأكيد أن القواطع من 30 إلى 100 أمبير محمل عليها الكوابل اللازمة	5
التأكيد على الالتزام بنص البند وبما ورد في وثائق العطاء وجداول الكميات	يرجى تأكيد ما إذا كانت خزانات المياه الساخنة 100 لتر أم 1000 لتر، لأنه قد لا يكون هنالك حاجة لما مجموعه 2000 لتر لتوفير مياه ساخنة وبالتالي عدد خلايا شمسية أقل، أو يؤجل لحين تنفيذ المشروع وتقديم حل أقل كلفة.	6
مرفق صفحة رقم " (معدلة) A&S 61 "	تأكيد مواصفة البند 9 صفحة 40 AS61. ينص البند حاليًا على سماكة 10 مم SBR وسماكة 60 مم EPDM وحيث إن المتعارف عليه هندسيًا وعمليًا هو العكس إذ تكون طبقة الأساس SBR هي الأكثر سماكة نرجو تأكيد	7

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

سحمان

الموضوع : العطاء المركزي رقم (2026/55) الخاص بإنشاء مدرسة حكا الأساسية للبنات / محافظة إربد .

الردود على استفسارات الأعمال المدنية والمعمارية والوثيقة القياسية		
الرقم	الاستفسار	الرد
	السماكات الصحيحة المعتمدة لتجنب أي خطأ مطبعي ولنتمكن من تسعير البند بدقة.	
8	تنص الشروط العامة على فترة مسؤولية عيوب مدتها سنة بينما تشترط مواصفات الأعمال الكهروميكانيكية والمساعد صيانة لمدة 24 شهرًا، يرجى تأكيد ما إذا كانت فترة الصيانة المطلوبة للتسعير سنة واحدة أم سنتين	الالتزام بما ورد في الوثيقة القياسية بالقسم السابع (جدول بيانات العقد) " فترة الأشعار بإصلاح العيوب: (730) سبعة وثلاثون يوماً تقويمياً للأعمال المدنية والمعمارية والكهروميكانيكية من تاريخ انجاز الاعمال وتسليمها." و النقطة (ر) صفحة (153) الخاصة بالمساعد.
9	كما يرجى تأكيد ما إذا كانت فترة الصيانة تشمل التوريد والاستبدال المجاني لقطع الغيار الخاصة بالأعمال الكهربائية وأنظمة إنذار الحريق والمصعد الكهربائي ونظام UPS ونظام مانعة الصواعق ونظام المراقبة CCTV.	نعم
10	نظرًا لوجود فلتر 0.2 مايكرون وأشعة فوق بنفسجية، يرجى تأكيد أن النظام يحتوي أيضًا على سوفنتر ووحدة تناضح عكسي وفلتر كربون وذلك لتحقيق مياه قابلة للشرب ويتحقق الغرض من متطلبات النظام المذكورة في وصف البند.	التأكيد على الالتزام بما ورد في وثائق العطاء وجداول الكميات
11	هل العطاء معفي من الضريبة أو الجمارك كليًا أو جزء من البنود.	لا يوجد إعفاء من الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية بحسب البند رقم 14.7 من جدول بيانات المناقصة
12	يرجى التكرم بتوضيح ما إذا كانت مقاطع الألمنيوم المطلوبة ضمن وثائق ومواصفات العطاء يجب أن تكون من المقاطع العالمية المعتمدة، أم أنه يسمح باستخدام المقاطع المصنعة محليًا، شريطة مطابقتها للمواصفات والمتطلبات الفنية الواردة في وثائق العطاء	التأكيد على الالتزام بما ورد في وثائق العطاء وجداول الكميات

الموضوع : العطاء المركزي رقم (2026/55) الخاص بإنشاء مدرسة حكا الأساسية للبنات / محافظة إربد ,

الردود على استفسارات الأعمال المدنية والمعمارية والوثيقة القياسية		
الرد	الاستفسار	الرقم
الالتزام بما ورد في البند رقم 11.1 (ب) من جدول بيانات المناقصة	يرجى التكرم بتحديد الوثائق المطلوبة في خانتي العرض الفني والعرض المالي أثناء تقديم العروض على نظام جونبز.	13

مدير دراسات الأبنية
المهندسة إيمان الحيارى

إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

س. س. س.



WAHIB
MEDANAT
consultant engineers

جداول الكميات و الاسعار مدرسة حبا الاساسية للبنات/ محافظة اربد

رقم البند	البند	الوحدة	الكمية	السعر الافراضي دينار	السعر الاجمالي دينار
09/37	بالمتر المكعب تقديم وتوريد تربة زراعية حمراء صالحة للزراعة سماكة 50 سم خالية من الشوائب ومخلفات النباتات والحجارة مع خلطها بنسبة 20% من رمل صويلع المغسول وفردها ضمن الاماكن المحددة على المخططات المعمارية . مائة وعشرة	م ³	110		
09/38	بالعدد توريد وزراعة اشجار وشجيرات حسب الانواع المحددة لاحقا ، يشمل السعر اكمال جميع المتطلبات اللازمة لاتمام العمل على اكمل وجه حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف. ا. اكاسيا ، ابعاد حفرة التربة (قطر 2 متر × عمق 1.2 متر)، ارتفاع الجذع 2 متر، محيط الجذع (18-20) سم. ب. سرو ايطالي، ابعاد حفرة التربة (قطر 1.2 متر × عمق 1.5 متر)، ارتفاع النبات (1.8-2.2 متر). ج. سرو ليلاند، ابعاد حفرة التربة (قطر 1.2 متر × عمق 1.5 متر)، ارتفاع النبات (1.8-2.2 متر). د. شجيرات روزماري، قطر وعمق الحفر حوالي 15 سم، ارتفاع النبات 20 سم، قطر النبات 30 سم. هـ. شجيرات روزماري، قطر وعمق الحفر حوالي 15 سم، ارتفاع النبات 20 سم، قطر النبات 30 سم.	عدد	6		
	ستة	عدد	5		
	خمس	عدد	12		
	اثنا عشر	عدد	9		
09/39	بالمتر المكعب تقديم وتوريد رمل صويلع المغسول والخالى من الشوائب وفرده ضمن الاماكن المحددة على المخططات المعمارية . خمس وعشرون	م ³	25		
09/40	بالمتر المربع تقديم وتوريد وتركيب ارضية . مطاطية مناسبة للاستخدام الخارجي (سمك 60 مم من مادة SBR مع طبقة علوية ملونة من مادة EPDM بسمك 10 مم) واستخدام مواد الربط وفقاً لتعليمات ومواصفات الشركة المصنعة. يشمل السعر تحضير الأرضية كما هو موضح في التفصيل المعتمدة وذلك ضمن الاماكن المحددة على المخططات المعمارية. حسب العينة والالوان المعتمدة من المهندس المشرف	م ²	80		
مجموع / ينقل المجموع إلى صفحة التجميع 9					

(معدلة) A&S.61

405-01-A&S-26-1-2026.xls

